

Angebotsaufforderung

LV-Bezeichnung
11.12.2018

Projektbeschreibung: **Leistungsverzeichnis Selthaan MegaPlus SE für
Auflattendämmung unter Faserzement Wellplatten**

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
01.	1,000	m2
<p>Untergrund auf Tragfähigkeit überprüfen</p> <p>Untergrund auf Tragfähigkeit überprüfen, ggf. vorhandene Unterkonstruktion (Dachlattung quer auf Binder oder Sparren) durch Verschraubung oder Vernagelung nachbefestigen.</p>				
02.	1,000	m2
<p>Liefern der Dämmplatte Selthaan MegaPlus SE</p> <p>Liefern der Kingspan Selthaan MegaPlus SE Dämmplatte nach DIN EN 13165, aus Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR), frei von HBCD, FKW und HFKW, mit beidseitiger 0,05 mm Aluminiumkaschierung, Oberfläche korrosionsgeschützt, Sichtseite mit weißem Speziallack lackiert, Euroklasse (Feuer) nach DIN 13501-1: C-s2d0 (schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend), umlaufend mit Nut und Feder, Druckspannung: min. 0,15 N/mm² bzw. 150 kPa (bei 10% Stauchung), Rohdichte: min. 30 kg/m³, Standard-Abmessungen: 2.500 x 1.200 mm, Deckmaß: 2.480 x 1.180 mm, Anwendungsbereich: DAD - Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Deckungen.</p> <p>Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit (W/m K): 0,025</p> <p>Stärke: _____ mm</p>				
03.	1,000	m2
<p>Einbau der Dämmplatte Selthaan MegaPlus SE</p> <p>Fachgerechter Einbau der Kingspan Selthaan MegaPlus SE Dämmplatte auf vorhandener Unterkonstruktion (Dachlattung quer auf Binder oder Sparren), die Befestigung mit geeigneten Schrauben erfolgt durch die bauseitig einzubauenden Faserzement Wellplatten, z.B. SVK Neptunus, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-31.4-161 (wenn der Einbau der Dämmung und Faserzement Wellplatten zeitgleich erfolgt); die umlaufende Nut und Feder ist dicht und fugenfrei zu stoßen; die Verschraubung der Faserzement Wellplatten ist mindestens um die Dämmstoffdicke der Selthaan MegaPlus SE länger zu wählen; je nach Belastung kann eine Konstruktion zur Lastverteilung erforderlich werden; eine ausreichende Hinterlüftung ist zu gewährleisten. Die Verlegung der Faserzement Wellplatten erfolgt gemäß den Richtlinien des Herstellers.</p>				



Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
---------------------	--------------	----------------	-----------------------------------	----------------------------------

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto: