



Läpivientien tiivistykset normaalilla saumavaahdolla. Yli Ø300 mm putkiläpivientien tiivistys 50 mm paksulla kivivilla (A2-s1, d0) tai muulla vastaavalla tiivistyksellä.

Kingspan Therma™ -eristeisien kattorakenteiden läpivientien polttokokeesta on saatavilla SP Fire Research AS:n testiraportti
Study of horizontal fire spread in flat roofs (F16 20239:2)

Kattokaivon on oltava muuta kattopintaa alempana, laipan alueen on oltava vaakasuora ja se täytyy voida kiinnittää alustaan luotettavasti. Kattokaivo asennetaan noin 0,9 m x 0,9 m suuruiseen syvennykseen noin 20 mm muuta kattopintaa alemmaksi. Kattokaivon liitoksen tiiveyteen, poistoputkeen ja vedeneristeeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kattokaivojen määrä voidaan arvioida periaatteella 1 kaivo/200 m², kun kaivon poistoputki on halkaisijaltaan ≥100 mm.