



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.TR.OC002.H.00069

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

«IZOPOLI YARI ELEMENLARI TAANNUT SAN. VE TIC. A.S.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Ciragan Cad. No: 97 34347 Ortakoy Istanbul, Turkey.
Телефон: +902122366032, факс: +902122616441.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«IZOPOLI YARI ELEMENLARI TAANNUT SAN. VE TIC. A.S.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Ciragan Cad. No: 97 34347 Ortakoy Istanbul, Turkey.
Телефон: +902122366032, факс: +902122616441.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.002 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Панели металлические стеновые, с утеплителем из пенополиуретана марки «Еластопир Н 1139/501/0 IPN Систем» (тип IPN), плотностью 38 кг/м³, общая толщина панели: 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 140 мм, 150 мм, 170 мм, 200 мм, 220 мм, торговой марки «IZOPOLI», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

52 8400

код ТН ВЭД

7308 90 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-078/03-2015 от 24.03.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002 до 03.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.TR.001.OC.04.00635 от 17.02.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.OC.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2015 по 28.04.2018

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Антонова

000193